

## Anlage 2.8

### Arbeitskarte für KG 431 - Lüftungsanlagen

Arbeitskarte-Nr.: 431.10.1 - RWA Anlage - natürlich (Treppenhäuser)

Bezeichnung der Anlage: \_\_\_\_\_

Leistungs-kennziffer	Wartungs- und Inspektionsarbeiten	mo-nat-lich	3-mo-nat-lich	6-mo-nat-lich	jäh-r-lich	2-jähr-lich	bei Be-darf	Bemerkung / Erledigungsvermerk
<b>431.10.1</b>	<b>RWA Anlage - natürlich (Treppenhäuser)</b>							<b>ArbStättV, HausPrüfV, VdS- Richtlinie 2098, DIN 18232, DIN EN 12101, VDMA</b>

431.10.1.1	Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion, Funktion und Befestigung prüfen.				X			
431.10.1.2	Antriebe, falls vorhanden, auf Beschädigung und Funktion prüfen.				X			
431.10.1.3	Druckknopfmelder auf Beschädigung und Funktion prüfen.				X			
431.10.1.4	Gaspatrone, falls vorhanden, prüfen.				X			
431.10.1.5	Mechanische Verbindungen auf Korrosion, Beschädigung und Funktion prüfen.				X			
431.10.1.6	Gelenke, falls vorhanden, schmieren.				X			
431.10.1.7	Automatische Melder auf Funktion prüfen.				X			
431.10.1.8	Elektrische Anschlüsse auf Korrosion und Befestigung prüfen, ggf. nachziehen.				X			
431.10.1.9	Stromversorgung auf Funktion prüfen.				X			
431.10.1.10	Batterie: Ladespannung messen und Belastungstest durchführen.				X			
431.10.1.11	Fensterflügel auf Dichtheit prüfen				X			
431.10.1.12	Funktionserhaltend reinigen				X			
431.10.1.13	Sachkundigen bzw. Sachverständigenprüfung durchführen <sup>1)</sup>				X			Prüfung jährlich
431.10.1.14	Prüfbuch führen				X			Prüfung jährlich
431.10.1.15	neue Prüfplakette anbringen				X			

<sup>1)</sup> vgl. auch HausPrüfVO RLP (Landesverordnung über die Prüfung haustechnischer Anlagen und Einrichtungen)